

АКТ N 5

плановой проверки состояния антитеррористической защищенности объекта образования МБДОУ ДС № 15 «Аленка» г.Николаевска-на-Амуре

от " 03" марта 2023 года

г.Николаевск-на-Амуре

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г., (с изменениями от 05.03.2022 г.), Приказом управления образования Николаевского муниципального района № 40-осн.р. от 03.02.2020 г. и графиком плановых проверок антитеррористической защищенности образовательных учреждений Николаевского муниципального района

(основание проведения проверки)

инженером по ПБ МКУ ЦМТО ОУ Ж.Н.Галицкой

(Ф.И.О. проверяющих, должность)

с привлечением к участию:

начальника ОЛРР по Николаевскому и Ульчскому району Божинова С.В. и начальника отдела по делам ГОЧС и ПБ администрации Николаевского муниципального района Павленко С.А.,

(представители территориальных органов)

в присутствии завхоза Блескиной А.Ю.,

осуществлена плановая проверка состояния антитеррористической защищенности объекта (территории) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 «Аленка» г.Николаевска-на-Амуре, по адресу ул.Луначарского, 138-а.

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. На объекте осуществляется образовательная деятельность, в соответствии с актом обследования и категорирования присвоена 4 категория опасности. На момент проведения проверки в соответствии с новыми требованиями разработан и утвержден паспорт безопасности, согласован со всеми инстанциями, утвержден 14 декабря 2022 года, хранится на объекте защиты с выполнением требований к документам ДСП.
2. Физическая охрана осуществляется круглосуточно, силами вахтеров в дневное время и сторожей – в ночное.
3. Имеется прямая телефонная связь со службой 112.
4. Автономная система оповещения и управления эвакуацией отсутствует.
5. Территория вокруг объекта имеет периметральное освещение. Источники света находятся на стенах здания, в количестве 9 шт.
6. Ограждение территории деревянное, длиной 418 м., высотой 1,9 м.
7. Объект оснащен домофоном (основной вход), выведенным на 7 групп и 50 магнитными ключами.
8. Система видеонаблюдения состоит из 13 внешних и 7 внутренних аналоговых видеокамер. Изображение выводится на монитор на посту охраны 1 этажа.
9. Телефонная связь осуществляется посредством телефонного аппарата с автоматическим определителем номера.

10. При подъезде к территории детского сада на ул.Гоголя имеется средство принудительного снижения скорости –искусственная неровность.

11. На объекте защиты имеется необходимая организационно-распорядительная документация, наглядные пособия для воспитанников и родителей.

(характеристика объекта, какие системы безопасности в соответствии с категорией имеются, организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, наличие организационно-распорядительной документации, организация охраны объекта, средства оповещения, система охраны объекта, организация пропускного режима)


Выявлено отсутствие необходимых в соответствии с 4 категорией опасности объекта систем безопасности:


- автономной системы оповещения и управления эвакуацией.


Выводы комиссии:

(указываются нарушения со сроком устранения)

В срок до 3 марта 2026 г. необходимо оснастить объект – МБДОУ ДС № 15 «Аленка» г. Николаевска-на-Амуре следующими системами безопасности:
автономной системой оповещения и управления эвакуацией.

Начальник ОЛРР по Николаевскому и Ульчскому району Божинов С.В. 

Начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ администрации Николаевского муниципального района Павленко С.А. 

Инженер по ПБ МКУ ЦМТО ОУ Ж.Н.Галицкая 

С актом проверки ознакомлена, копия получена «03» марта 2023 г.

Завхоз МБДОУ ДС № 15 А.Ю. Блескина 