

Управление образования администрации
Николаевского муниципального района.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 15 «Аленка»
г. Николаевска-на-Амуре Хабаровского края

Приказ № 104 а от 01.09.2018г

« О противопожарном режиме в МБДОУ детский сад комбинированного вида №15
« Аленка»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390
«Правила противопожарного режима»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МБДОУ следующий противопожарный режим на 2017-2018 гг.
- 1.1. Курение во всех помещениях и на прилегающей территории МБДОУ запретить.
- 1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (лаков, красок, растворителей) в помещениях МБДОУ запрещается.
- 1.3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев на всей территории МБДОУ д\с №15.
- 1.4. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.
- 1.5. Обесточить бытовые приборы в помещениях, за исключением дежурного помещения.
- 1.6. Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок и вне специально выделенных помещений.
- 1.7. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.
- 1.8. Огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией детского сада.
- 1.9. Запретить загромождать пути эвакуации посторонними предметами.
- 1.10. На случай отключения электроэнергии обеспечить обслуживающий персонал фонарями.
- 1.11. По окончанию рабочего дня ответственному за пожарную безопасность осмотреть помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверить исправность электроустановочных изделий, закрыть все окна и форточки, выключить свет.
- 1.12. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в администрацию МБДОУ д\с №15.
- 1.13. Противопожарный инструктаж проводить: вводный –при приеме на работу, повторный со всеми сотрудниками- не реже одного раза в 6 месяцев.
2. Назначить ответственным по пожарной безопасности в МБДОУ д\с №15 завхоза Е.В. Логинову.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д\с №15 «Аленка»

